

2022年9月21日

ナースコールシステム故障について

平素は当施設の運営に多大なるご協力を賜り深く感謝申し上げます。

9月18日に発生した川口市内の停電の影響で当施設のナースコールシステムが故障し、現状2階フロア、3階フロアのナースコールシステムが稼働できない状況になっております。

現在、復旧に向けて鋭意対応中ですが、復旧するまでの間、巡回の頻度を増やし、鈴を代用してご利用者にご不便をおかけしないように努めております。

この度は、皆様にはご心配ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

介護老人保健施設 グリーンビレッジ安行

施設長 高瀬 通汪

療養部長 坂口 信恵

事務長 石原 昌幸